

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
NAŠICE – GRAD NAŠICE

KLASA: 400-01/19-01/01
URBROJ: 2149/17-01-19-06
Našice, 7. svibnja 2019.

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**
(putem EOJN RH, svima)

PREDMET: Izmjena dokumentacije o nabavi u postupku javne nabave radova izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu; E-MV-01/19

U predmetnom postupku, a vezano uz odgovore na upite i zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi od strane gospodarskih subjekata, javni naručitelj mijenja Dokumentaciju o nabavi i Troškovnik, na slijedeći način:

1. U Dokumentaciji o nabavi, u točki **4.3. *Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti i njihove minimalne razine***, podtočki 4.3.2. koja u stavkama 2., 3. i 4. opisuje minimalne uvjete za tehničke stručnjake prema odgovarajućim strukama, riječi

"građenja"

mijenjaju se i glase:

"radova"

te se iza opisa stručnjaka pod brojem 4. **dodaje** rečenica koja glasi:

"Ovlašteni voditelji građenja mogu, u okviru zadaća svoje struke, obavljati poslove ovlaštenih voditelja radova."

2. U Dokumentaciji o nabavi, točki **7.7. *Datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda***, u prvom stavku koji se odnosi na postupak otvaranja ponuda i u četvrtom stavku koji se odnosi na dostavu dijelova elektroničke ponude koji se dostavljaju odvojeno, u papirnatom obliku, tekst koji glasi:

"10. svibnja 2019 godine"

mijenja se i glasi:

"20. svibnja 2019 godine"

3. U Troškovniku, u dijelu obrtničkih radova pod točkom 11. Bravarski radovi, opis stavke 11.3. koji glasi:

"Izrada, dobava i montaža inox profila kao ukrute između okvira pergole. Profili su dimenzija 80 x 80 x 8 mm, na krajevima s inox pločom 240 x 240 x 8 mm koja je vijcima učvršćena u drvo. Glave vijaka pokriti ukrasnom polukružnom kapićom od istog materijala kao i ukrute.

U jediničnu stavku cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrtni elementi, silikonski podlošci i sl., sve do pune funkcionalnosti ograde.

U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.

Sve izvesti prema nacrtima i u dogovoru s projektantom."

mijenja se i glasi:

"Izrada, dobava i montaža inox profila kao ukrute između okvira pergole. Kvaliteta inoxa AISI 304. Profili su dimenzija 80 x 80 x 5 mm, na krajevima s inox pločom 240 x 240 x 8 mm koja je vijcima učvršćena u drvo. Sve obrađeno poliranjem. Glave vijaka pokriti ukrasnom polukružnom kapicom od istog materijala kao i ukrute.

U jediničnu stavku cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrtni elementi, silikonski podlošci i sl., sve do pune funkcionalnosti ukruta.

U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.

Sve izvesti prema nacrtima i u dogovoru s projektantom."

4. U Troškovniku, u dijelu građevinskih radova pod točkom 4. Hidroizolaterski radovi, opis stavki 4.12. i 4.13. koji glase:

"4.12. Dobava i postava vertikala rekuperatora promjera 110 mm od tvrdog PVC-a s kapom i obradom hidroizolacijom. Odzračnik i kapa tipski.

4.13. Dobava i postava dimnjaka plinskog bojlera promjera 220 mm s kapom i obradom hidroizolacijom. Dimnjak i kapa tipski."

dopunjuju se i glase:

"4.12. Dobava i postava vertikala rekuperatora promjera 110 mm od tvrdog PVC-a s kapom i obradom hidroizolacijom. Odzračnik i kapa tipski. Maksimalna duljina vertikale iznosi 150 cm, tj. vrh kape je 55 cm od gornjeg sloja hidroizolacije krova.

4.13. Dobava i postava dimnjaka plinskog bojlera promjera 220 mm s kapom i obradom hidroizolacijom. Dimnjak i kapa tipski. Maksimalna visina vertikale iznosi 250 cm, tj. vrh kape je 55 cm od gornjeg sloja hidroizolacije krova."

Javni naručitelj izmijenit će Dokumentaciju o nabavi uz Ispravak - Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama. U EOJN RH učitat će novi dokument Dokumentacije o nabavi (*Izmjena I_DoN_Vrtić Jelisavac*) s prethodno opisanim izmjenama koje će u tekstu biti označene žutom bojom. Također, učitat će i novi dokument Troškovnika (*Izmjena I_Troškovnik_DV Jelisavac*) u kojem će izmijenjene i dopunjene stavke biti označene žutom bojom.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU