

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ
NAŠICE – GRAD NAŠICE

KLASA: 400-01/19-01/01
URBROJ: 2149/17-01-19-06
Našice, 7. svibnja 2019.

**ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**
(putem EOJN RH, svima)

PREDMET: Odgovori, dodatne informacije i objašnjenja na zahtjeve za pojašnjenjem gospodarskih subjekata u postupku javne nabave radova izgradnje zgrade Područnog dječjeg vrtića u Jelisavcu; E-MV-01/19

Sukladno članku 202., stavku 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16.), na pravovremene upite i zahtjeve za dodatnim informacijama, objašnjenjima ili izmjenama u vezi s dokumentacijom o nabavi dostavljenih od strane gospodarskih subjekata putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, javni naručitelj dostavlja odgovore i stavlja na raspolaganje na svim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija.

1. ZAHTJEV:

"Zahtjev za pojašnjenjem stavke troškovnika (11. Bravarski radovi, Stavka br.11.3)
(Izrada, dobava i ugradnja Inox profila kao ukrute između okvira pergole. Profili su dimenzija 80x80x8mm na krajevima sa Inox pločama 240x240x8mm

PITANJA

Profila dimenzija 80x80x8mm nema na tržištu i ne proizvode se u takvom presjeku

Na tržištu se mogu nabaviti profili dimenzija 80x80x5mm

U opisu navedene stavke nije navedeno: Da li završna obrada nosača mora biti mat, brušena ili polirana?

Završna obrada uvelike utječe na cijenu izrade elementa pa bi bilo dobro, da se stavka točno definira.

Vežano za pitanja, zamolili bi Vas objašnjenje ili zamjenu stavke u troškovniku za elemente koje je moguće nabaviti na tržištu te u konačnici izvesti radove. "

ODGOVOR:

Kao odgovor na ovaj zahtjev Naručitelj mijenja troškovničku stavku u dijelu obrtničkih radova pod točkom 11. Bravarski radovi, stavku 11.3. koja sada glasi:

"Izrada, dobava i montaža inox profila kao ukrute između okvira pergole. Kvaliteta inoxa AISI 304. Profili su dimenzija 80 x 80 x 5 mm, na krajevima s inox pločom 240 x 240 x 8 mm koja je vijcima učvršćena u drvo. Sve obrađeno poliranjem. Glave vijaka pokriti ukrasnom polukružnom kapicom od istog materijala kao i ukrute.

U jediničnu stavku cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, svi potrebni spojni i pričvrtni elementi, silikonski podlošci i sl., sve do pune funkcionalnosti ukruta.

U jediničnu cijenu stavke uključena izvedba potrebne radioničke dokumentacije, koju je potrebno dostaviti na ovjeru projektantu.

Sve izvesti prema nacrtima i u dogovoru s projektantom."

2. ZAHTJEV:

"Molim Vas objavu shema AL bravarije.

Te pojašnjenje stavke troškovnika: Građevinski radovi- 4. Hidroizolaterski radovi – stavke 4.12 – molim da navedete dužinu vertikale.

Stavka 4.13. dimnjak – molim da navedete visinu dimnjaka."

ODGOVOR:

Kao odgovor na ovaj zahtjev Naručitelj mijenja odnosno dopunjuje troškovničke stavke u dijelu građevinskih radova pod točkom 4. Hidroizolaterski radovi, stavke 4.12. i 4.13. sljedećim tekstovima:

4.12. Maksimalna duljina vertikale iznosi 150 cm, tj. vrh kape je 55 cm od gornjeg sloja hidroizolacije krova.

4.13. Maksimalna visina vertikale iznosi 250 cm, tj. vrh kape je 55 cm od gornjeg sloja hidroizolacije krova.

Sheme AL bravarije ne postoje.

3. ZAHTJEV:

"Vezano uz predmet nabave, molim Vas izmjenu dokumentacije 4.3.2. Tehnički stručnjaci za izvršenje ugovora o javnoj nabavi ,

Molim Vas da za stručnjake pod točkom 3. ovlaštenu voditelj građenja elektrotehničke struke i 4. ovlaštenu voditelj građenja strojarke struke – izmijenite i zatražite ovlaštene voditelje radova elektrotehničke i strojarke struke."

ODGOVOR:

Naručitelj prihaća ovaj zahtjev i mijenja točku 4.3.2. Dokumentacije o nabavi pod točkama 2), 3) i 4) na način da će za pojedine radove biti potrebni ovlaštenu voditelji radova (građevinske, strojarke, elektrotehničke struke).

Javni naručitelj ove odgovore, dodatne informacije i objašnjenja stavlja na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositeljima zahtjeva.

Uslijed izmjena koje nastaju Troškovniku i Dokumentaciji o nabavi, a vezano uz ZAHTJEVE i ODGOVORE na iste, javni naručitelj izmijenit će Troškovnik radova na način da će u EOJN RH **učitati novi troškovnik s izmijenjenim podacima** (*Izmjena I_Troškovnik_DV Jelisavac*) kao i **novu Dokumentaciju o nabavi s izmijenjenim podacima** (*Izmjena I_DoN_Vrtić Jelisavac*).

Sukladno članku 240. ZJN 2016, javni naručitelj produljuje rok za dostavu ponuda na **20. svibnja 2019. godine u 12:00 sati** čime ostavlja ponuditeljima najmanje deset dana za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda od dana slanja Ispravka poziva na nadmetanje.

Također, javni naručitelj će smatra kako je važnost ovih dodatnih informacija i objašnjenja zanemariva za pripremu i dostavu prilagođenih ponuda te nije obvezan produljiti rok za dostavu ponuda.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU